Данные об аварийных отключениях электрической энергии в границах зоны деятельности сетевой организации МП «КЭП» ЗАТО Комаровский за 2014 год.

№ п/п	Дата, время откл.	Дата, время вкл.	Наименование электросети (объекта)	Причина отключения	Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования)	Объём недопоставленной электроэнергии, кВтч
1	2	3	4	5	6	7
1 квартал						
1	-	-	-	-	-	-
2 квартал						
1	-	-	-	-	-	-
3 квартал						
1	-	-	-	-	-	-
4 квартал						
1	26.10.2014 08-00	28.10.2014 17-00	КЛ-0,4 кВ ТП-14 – Комарова 13	Дефект соединительной муфты	Смонтирована соединительная муфта	-