Данные об аварийных отключениях в границах зоны деятельности сетевой организации МП «КЭП» ЗАТО Комаровский за 2015 год.

№ п/п	Дата, время отключения	Дата, время включения	Наименование электросети (объекта)	Причина отключения	Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования)	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт*ч)
1	2	3	4	5	6	7
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
1	20.08.2015 13 ч. 07 мин.	20.08.2015 14 ч. 10 мин.	ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-14, ТП-14А	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-1 при проведении земляных работ без согласования с сетевой организацией	Установка муфты на КЛ-10 кВ	680 кВтч