



Муниципальное предприятие
«Коммунально-эксплуатационное предприятие»
муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области
ИНН 5618005106

462781 Оренбургская обл. г. Ясный
ул. Комарова 3-а

Тел (35368) 2-25-70, Факс (35368) 2-27-16

Email: mpzato@mail.ru

от «21» 10 20 13 г. № 1051

Директору
ООО «Спецкомплект»
Стрижакову С.А.

На Ваш запрос о разъяснении в рамках проведения Открытого запроса предложений № 36 «Поставка подогревателя пароводяного ПП», сообщаем следующее:

Содержание запроса на разъяснение в рамках проведения Открытого запроса предложений № 36 «Поставка подогревателя пароводяного ПП»	Разъяснение в рамках проведения Открытого запроса предложений № 36 «Поставка подогревателя пароводяного ПП»
1. Какой тепловой поток и расход сетевой воды? 2. Подогреватель должен быть 2-х ходовой или 4-х ходовой	Теплопроизводительность – 3,88 Гкал/час; расход нагреваемой воды – 110,5 т/ч 2-х ходовой

Директор МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский

Карпенко С.А.