Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям по сетевой организации МП "КЭП" ЗАТО Комаровский для присоединения потребителей (отчетный период - 2014г.)

№пп	Номер ТП	Предельно допустимая загрузка, МВт	Загрузка по данным зимнего КЗ 2014г, МВт	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
1	2	3	4	5
1	ТП-1	0,640	0,50	0,14
2	ТП-2	0,640	0,50	0,14
3	ТП-4	0,640	0,40	0,24
4	ТП-14	0,800	0,50	0,30
5	ТП-14А	0,800	0,50	0,30